

TANTALUM

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ТАНТАЛ»

Аттестат аккредитации РОСС
RU.31578.04ОЛНО.ИЛ13

Срок действия с 04.11.2019 г. по 03.11.2022 г.
Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино,
промзона Тураево, стр. 5Б



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Богданов В.С.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 004/D-16/07/20 от 16.07.2020 года

| | |
|---|---|
| 1. Наименование и адрес заявителя | Общество с ограниченной ответственностью «Плитка Крыма» Адрес: 295505, РОССИЯ, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, улица Строительная, дом 3 |
| 2. Характеристика объекта испытаний | Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 |
| 3. Наименование и адрес изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью «Плитка Крыма» Адрес: 295505, РОССИЯ, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, улица Строительная, дом 3 |
| 4. Отбор образцов | Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 004/D-16/07/20 |
| 5. Идентификационный номер образца | № 004/D-16/07/20 |
| 6. Методы испытаний | ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
| 7. Цель испытания | Целью испытаний является установление соответствия Камней бетонных бортовых БР 100.30.15, требованиям ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
| 8. Условия окружающей среды при проведении испытаний | Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 66...68% Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст. |

9. Результат испытаний

| Показатель (характеристика) | Методика испытаний | Нормируемое значение | Результат испытаний |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Допуск от измеряемого | ГОСТ 32961-2014 | | |

Протокол испытаний № 004/D-16/07/20 от 16.07.2020 года

Лист 1 из 3

TANTALUM

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ТАНТАЛ»

Аттестат аккредитации РОСС
RU.31578.04ОЛНО.ИЛ13

Срок действия с 04.11.2019 г. по 03.11.2022 г.
Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино,
промзона Тураево, стр. 5Б

| Показатель (характеристика) | Методика испытаний | Нормируемое значение | Результат испытаний |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| значения показателя, %: Длина Высота, ширина | | ± 1 ± 3 | - 0,2 +0,5 |
| Предельное значение допуска, мм: Длина Высота, ширина | ГОСТ 32961-2014 | ± 10 ± 5 | +3,5 -0,5 |
| Поверхность бортовых камней | ГОСТ 32961-2014 | Должна быть устойчивой к климатическим и эксплуатационн ым воздействиям. | Соответствует требованию |
| Наибольший размер на поверхности, мм | ГОСТ 32961-2014 | 15 | 15 |
| Наибольшая высота/глубина относительно поверхности, мм | ГОСТ 32961- 2014 | 5 | 5 |
| Класс прочности на сжатие | ГОСТ 32961- 2014 | B30 | B30 |
| Класс на растяжение при изгибе | ГОСТ 32961- 2014 | Btb 4,0 | Btb 4,0 |
| Бортовые камни | ГОСТ 32961- 2014 | должны быть устойчивыми к неблагоприятны м климатическим и эксплуатационн ым воздействиям. | Соответствует требованию |
| Марка по морозостойкости | ГОСТ 32961- 2014 | F200 | F200 |

10. Дополнительная информация

10.1. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

10.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

Протокол испытаний № 004/D-16/07/20 от 16.07.2020 года

Лист 2 из 3

TANTALUM

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ТАНТАЛ»

Аттестат аккредитации РОСС
RU.31578.04ОЛНО.ИЛ13

Срок действия с 04.11.2019 г. по 03.11.2022 г.
Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино,
промзона Тураево, стр. 5Б

10.3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение
Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

Инженер-испытатель



(подпись)

Игошин К.Д.